

ESTEETÖN PIENTALO

SUUNNITTELU- JA TARKASTUSASIAKIRJA

Lupatunnus: _____

- Paritalo Omakotitalo Kaupunkientalo

Suunnitelmissa tarkistettu:

Kohteessa tarkastettu/korjattu:

<p>Kulkuyhteydet ulkona Esteettömyysasetus 2–3§ Käyttöturvallisuusasetus PKS RAVA-tulkintakortti pientalon esteettömyydestä</p>	<p><input type="checkbox"/> Esteellinen. Esteettömän kulkuväylän toteuttaminen on rakennuspaikka ja/tai korkoerot huomioiden mahdotonta.</p> <p>TAI</p> <p>Esteetön:</p> <p><input type="checkbox"/> Kulku rakennukseen / asuntoon</p> <p><input type="checkbox"/> Pääsy autopaikalle</p> <p><input type="checkbox"/> Turvallinen kulku leikki-/oleskelu-alueille (ks. käyttöturvallisuusasetus)</p> <p><input type="checkbox"/> Pääsy ulko-oleskelutilaan asunnosta</p> <p><input type="checkbox"/> Sisäänkäyntiporras ja luiska (luiskavaraus)</p>	<p><input type="checkbox"/> Esteellinen. Esteettömän kulkuväylän toteuttaminen on rakennuspaikka ja/tai korkoerot huomioiden mahdotonta.</p> <p>TAI</p> <p>Esteetön:</p> <p><input type="checkbox"/> Kulku rakennukseen/ asuntoon</p> <p><input type="checkbox"/> Pääsy autopaikalle</p> <p><input type="checkbox"/> Turvallinen kulku leikki-/oleskelu-alueille</p> <p><input type="checkbox"/> Pääsy ulko-oleskelutilaan</p> <p><input type="checkbox"/> Sisäänkäyntiporras ja luiska (luiskavaraus)</p>
<p>Sisäänkäynti Esteettömyysasetus 3§ Käyttöturvallisuusasetus</p>	<p><input type="checkbox"/> Sisäänkäyntitasanne (1500 x 1500 mm)</p> <p><input type="checkbox"/> Sisäänkäyntikatos</p> <p><input type="checkbox"/> Ulko-oven avautumispuolella etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä oven ulko-puolella ≥ 400 mm</p>	<p><input type="checkbox"/> Sisäänkäyntitasanne</p> <p><input type="checkbox"/> Sisäänkäyntikatos</p> <p><input type="checkbox"/> Ulko-oven avautumispuolen vapaa tila ≥ 400 mm</p>

	Suunnitelmissa tarkistettu:	Kohteessa tarkastettu/korjattu:
Ovet Esteettömyysasetus 4§	<input type="checkbox"/> Pääovi (aukko \geq 850 mm) <input type="checkbox"/> Ovet (vähintään 800 mm) <input type="checkbox"/> Ovi asumista palveleviin aputiloihin (\geq 800 mm) <input type="checkbox"/> Kynnykset (max. 20 mm) <input type="checkbox"/> Helppokäyttöisyys	<input type="checkbox"/> Pääovi <input type="checkbox"/> Ovet <input type="checkbox"/> Ovet aputiloihin <input type="checkbox"/> Kynnykset <input type="checkbox"/> Helppokäyttöisyys
Mahdolliset poikkeamiset Esteettömyysasetus Käyttöturvallisuusasetus PKS RAVA-tulkintakortti pientalon esteettömyydestä	<input type="checkbox"/> Poikkeama, mikä _____ Perustelut poikkeamiselle: _____ _____	<input type="checkbox"/> Kohde vastaa suunnitelmia esteettömyyden osalta.
Yhteenveto Ø = pyörähdysympyrä, ei leikkaa kiinteitä kalusteita tai muita rakenteita	<input type="checkbox"/> Olen tarkastanut pääpiirustukset ja ne täyttävät edellä kirjatut vaatimukset.	<input type="checkbox"/> Kohde täyttää edellä kirjatut vaatimukset.
_____ Päiväys, pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimen selvennys		



ESPOON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAKESKUS
PL 45, 02070 ESPOON KAUPUNKI
www.espoo.fi

ESBO STADS BYGGNADTILLSYNSCENTRAL
PB 45, 02070 ESBO STAD
www.esbo.fi